



# 中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2021322313004355

认证委托人名称: WISKA Hoppmann GmbH  
 认证委托人地址: Kisdorfer Weg 28, 24568 Kaltenkirchen, Germany  
 生产者名称: WISKA Hoppmann GmbH  
 生产者地址: Kisdorfer Weg 28, 24568 Kaltenkirchen, Germany  
 生产企业名称: WISKA Hoppmann GmbH  
 企业地址: Grashofstr. 11-13, 24568 Kaltenkirchen, Germany

产品名称: 缩径器, 扩径器和适配器  
 系列、规格、型号: EX-KEM \*\*/\*\*, EX-KRM \*\*/\*\*, EX-APM \*\*/\*\*  
 标准: GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021、GB/T 3836.31-2021

认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01:2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》的要求, 特发此证。产品相关信息详见附件。

发证日期: 2023年07月31日

有效期至: 2026年11月28日

首次发证日期: 2021年11月29日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询



批准:



## 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION



**CERTIFICATE NO: 2021322313004355**

**APPLICANT:** WISKA Hoppmann GmbH  
**ADDRESS:** Kisdorfer Weg 28, 24568 Kaltenkirchen, Germany  
**MANUFACTURER:** WISKA Hoppmann GmbH  
**ADDRESS:** Kisdorfer Weg 28, 24568 Kaltenkirchen, Germany  
**FACTORY:** WISKA Hoppmann GmbH  
**ADDRESS:** Grashofstr. 11-13, 24568 Kaltenkirchen, Germany

**PRODUCT:** Reducers, extensions and adapters  
**SERIES,SPECIFICATION,MODEL:** EX-KEM \*\*/\*\*, EX-KRM \*\*/\*\*, EX-APM \*\*/\*\*  
**STANDARDS:** GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021、GB/T 3836.31-2021

**Type of Certification: Type test + Initial inspection + Surveillance inspection**

This is to certify that the above mentioned product(s)complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (REFNO. CNCA-C23-01:2019).

Refer to the attachment for detailed information.

**Valid from:**July 31, 2023

**Valid until:**November 28, 2026

**Date of original certification:**November 29, 2021

**The validity of this certificate is subject to positive result of the periodic surveillance by issuing certification body until the expiry date.**

This certificate is available through CNCA’s website: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)



APPROVAL:

Guo AiHua



**Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.**

<http://www.sitiias.com.cn>

Building 9,103 Cao Bao Road, Shanghai 200233,China

Tel: +86 21 64510844

**S 0008011**



# 中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2021322313004355

## 附 件

产品名称：缩径器，扩径器和适配器

型号规格：EX-*a b M c/d*

*a* 代表代码，可为 K(塑料材质)或 A(适配器)；

*b* 代表代码，可为 E(扩径器)、R(缩径器)或 P(外螺纹为 Pg 螺纹)；

*c* 代表螺纹尺寸，可为 12(M12×1.5)、16(M16×1.5)、20(M20×1.5)、25(M25×1.5)、32(M32×1.5)、40(M40×1.5)、50(M50×1.5)、63(M63×1.5)、7(Pg7)、9(Pg9)、11(Pg11)、13.5(Pg13.5)、16(Pg16)、21(Pg21)、29(Pg29)、36(Pg36)、42(Pg42)、48(Pg48)；

*d* 代表内螺纹尺寸，可为 12(M12×1.5)、16(M16×1.5)、20(M20×1.5)、25(M25×1.5)、32(M32×1.5)、40(M40×1.5)、50(M50×1.5)、63(M63×1.5)。

防爆标志：Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db

电气参数：/

相关报告编号：2023S17402-012425

使用条件：

1. 特殊（限制）使用条件：

1) 产品的密封性能由衬垫保证，用户应采取适当措施保证有效密封，衬垫更换须联系产品制造商。

2) 部分产品外壳采用 4J 低能量进行冲击试验，使用时须避免危险能量的冲击。

2. 其他相关信息：

1) 产品最大使用工作温度范围为-40℃~+75℃。

2) 外壳防护等级 IP66/IP68 (5bar, 30min)。

3) 产品型号、力矩和冲击能量关系表：

型号	力矩	冲击能量
----	----	------

批 准：



## 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2021322313004355

## 附 件

EX-KEM 12/16	2Nm	4J*
EX-KEM 16/20	3Nm	4J*
EX-KEM 20/20	3.5Nm	7J*/4J
EX-KEM 20/25	3.5Nm	7J*/4J
EX-KEM 25/32	4Nm	7J
EX-KEM 32/40	5Nm	7J
EX-KEM 40/50	12Nm	7J
EX-KEM 50/63	15Nm	7J
EX-KRM 16/12	2Nm	4J*
EX-KRM 20/12	3.5Nm	7J
EX-KRM 20/16	3.5Nm	7J*/4J
EX-KRM 25/12	4Nm	7J
EX-KRM 25/16	4Nm	7J
EX-KRM 25/20	4Nm	7J
EX-KRM 32/16	5Nm	7J
EX-KRM 32/20	5Nm	7J
EX-KRM 32/25	5Nm	7J
EX-KRM 40/20	12Nm	7J
EX-KRM 40/25	12Nm	7J
EX-KRM 40/32	12Nm	7J
EX-KRM 50/20	15Nm	7J
EX-KRM 50/25	15Nm	7J
EX-KRM 50/32	15Nm	7J
EX-KRM 50/40	15Nm	7J
EX-KRM 63/20	20Nm	7J

批 准：



## 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2021322313004355

## 附 件

EX-KRM 63/25	20Nm	7J
EX-KRM 63/32	20Nm	7J
EX-KRM 63/40	20Nm	7J
EX-KRM 63/50	20Nm	7J
EX-APM 7/12	2Nm	4J*
EX-APM 7/16	2Nm	4J*
EX-APM 9/12	3Nm	4J
EX-APM 9/16	3Nm	4J
EX-APM 9/20	3Nm	4J
EX-APM 11/16	3Nm	7J
EX-APM 11/20	3Nm	7J
EX-APM 11/25	3Nm	7J
EX-APM 13.5/16	3.5Nm	7J
EX-APM 13.5/20	3.5Nm	7J
EX-APM 13.5/25	3.5Nm	7J
EX-APM 16/20	3Nm	7J
EX-APM 16/25	3Nm	7J
EX-APM 16/32	3Nm	7J
EX-APM 21/20	5Nm	7J
EX-APM 21/25	5Nm	7J
EX-APM 21/32	5Nm	7J
EX-APM 21/40	5Nm	7J
EX-APM 29/20	12Nm	7J
EX-APM 29/25	12Nm	7J
EX-APM 29/32	12Nm	7J

批 准：



## 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2021322313004355

## 附 件

EX-APM 29/40	12Nm	7J
EX-APM 29/50	12Nm	7J
EX-APM 36/20	15Nm	7J
EX-APM 36/25	15Nm	7J
EX-APM 36/32	15Nm	7J
EX-APM 36/40	15Nm	7J
EX-APM 36/50	15Nm	7J
EX-APM 36/63	15Nm	7J
EX-APM 42/20	15Nm	7J
EX-APM 42/25	15Nm	7J
EX-APM 42/32	15Nm	7J
EX-APM 42/40	15Nm	7J
EX-APM 42/50	15Nm	7J
EX-APM 42/63	15Nm	7J
EX-APM 48/20	20Nm	7J
EX-APM 48/25	20Nm	7J
EX-APM 48/32	20Nm	7J
EX-APM 48/40	20Nm	7J
EX-APM 48/50	20Nm	7J
EX-APM 48/63	20Nm	7J
*所对应的工作温度为-20°C~+75°C		

批 准:



## 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司